


工程联系单

2023.3.15
编号: YQJYHY-GC-009-2023

工程名称	云启锦悦花园项目	主送单位	安徽启信置业有限责任公司
发文单位	中建四局第六建设有限公司	抄送单位	安徽国合工程咨询有限责任公司
联系内容: 由我单位承建的云启锦悦花园项目, 5#楼 12-16 轴交 A-H 轴土方开挖时, 遇淤泥质土。 经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、审计单位现场确认, 该不良土质范围东西向最大长 8.2m、南北最大长度 11.5m, 平均超挖深度 1.45m。现场采用 C15 混凝土换填: 换填面积为 $4.8 \times (9.9 + 1.6) + 3.4 \times 9.9 = 88.86\text{m}^2$, 换填量为 $88.86 \times 1.45 = 128.85\text{m}^3$。 请相关单位予以确认。 附: 换填区域示意图及影像记录 施工单位章: (签约无效) 项目经理: 孙飞龙 日期: 2023 年 3 月 28 日 监理单位意见: 情况属实, 同意 监理工程师: 王强 日期: 2023 年 3 月 28 日 勘察单位意见: 情况属实, 同意 项目负责人: 王艳 日期: 2023 年 3 月 29 日 设计单位意见: 同意 项目负责人: 王强 日期: 2023 年 3 月 30 日 建设单位意见: 同意 项目负责人: 王强 日期: 2023 年 4 月 12 日			

备注: 本联系单一式六份, 由各单位签字盖章确认后, 建设单位留存三份, 施工单位留存两份, 设计及监理单位各一份。


附件 1. 换填区域示意图



5#基础平面布置图

附件 2. 影像记录






JK202209号地块项目5#楼
超挖宽度9.9m

拍摄时间: 2023.03.27 星期一
10:12

天气: 浮尘 12°C
地点: 蜀山区·云启锦悦花园

今日水印
-相机-
真实时间

防伪 2AYKN02RB2EYB4



JK202209号地块项目5#楼
超挖宽度9.9m

拍摄时间: 2023.03.27 星期一
10:12

天气: 浮尘 12°C
地点: 蜀山区·云启锦悦花园

今日水印
-相机-
真实时间

防伪 CCXW36CHPXUMXR



JK202209号地块项目5#楼
超挖宽度8.2m

拍摄时间: 2023.03.27 星期一
10:13

天气: 浮尘 12°C
地点: 蜀山区·云启锦悦花园

今日水印
相机
真实时间

防伪 LEPP9L96NAYYKU




JK202209号地块项目5#楼
超挖宽度8.2m

拍摄时间: 2023.03.27 星期一
10:13

天气: 浮尘 12°C
地点: 蜀山区·云启锦悦花园

今日水印
相机
真实时间

防伪 3DPABUTG46NT4K




JK202209号地块项目5#楼
超挖长度4.8m

拍摄时间: 2023.03.27 星期一
10:17

天气: 浮尘 12°C
地点: 蜀山区·云启锦悦花园

今日水印
相机
真实时间

666 X36YY3U26G6MHE




JK202209号地块项目5#楼
超挖长度4.8m

拍摄时间: 2023.03.27 星期一
10:17

天气: 浮尘 12°C
地点: 蜀山区·云启锦悦花园

今日水印
相机
真实时间

666 XW19XMUWWG9YL



JK202209号地块项目5#楼
超挖宽度1.6m

拍摄时间: 2023.03.27 星期一
10:18

天气: 浮尘 12°C
地点: 蜀山区·云启锦悦花园

今日水印
-相机-
真实时间

防伪UIPDMHCCETACGK



iQOO Neo5
2023/03/27 08:29

