

工程联系单

编号: YQJYHY-GC-002-2023

工程名称	云启锦悦花园项目	主送单位	安徽启信置业有限责任公司
发文单位	中建四局第六建设有限公司	抄送单位	安徽国合工程咨询有限责任公司 华东建筑设计研究院有限公司

联系内容:

由我单位承建的云启锦悦花园项目,人防区域基础底板、墙柱拉结筋设计为 $\phi 6@450 \times 450\text{mm}$, 顶板拉结筋设计为 $\Phi 6@450 \times 450\text{mm}$ 。

现因钢材市场 $\phi 6$ 圆钢采购困难, 为便于现场材料管理, 确保钢材供应, 现建议统一人防区域基础底板、墙柱、顶板拉结筋为 $\Phi 6@450 \times 450\text{mm}$ 。

同时, 建议将本工程所有 $\phi 6$ 圆钢均调整为 $\Phi 6$ 螺纹钢。

上述内容不涉及费用调整。

请相关单位予以确认。

施工单位章:

项目经理:

日期:

年

月

日

监理单位意见:

监理单位章:

监理工程师:

日期:

23

年

2

月

13

日

设计单位意见:

设计单位章:

项目负责人:

日期:

23

年

2

月

13

日

建设单位意见:

建设单位章:

项目负责人:

日期:

23

年

2

月

16

日

备注: 本联系单一式五份, 由各单位签字盖章确认后, 建设、施工单位各留存两份, 监理单位各一份。