

工程联系单

编号: YQJYHY-GC-2023-0502

工程名称	云启锦悦花园项目	主送单位	安徽启信置业有限公司
发文单位	中建四局第六建设有限公司	抄送单位	安徽国合工程咨询有限责任公司 华东建筑设计研究院有限公司
联系内容:			
由我单位承建的云启锦悦花园项目, 现已全面进入主体结构施工阶段。门、窗洞口结构完成尺寸是否按建筑图门、窗洞口尺寸施工, 例如 C1418 结构完成面尺寸为 1400mm×1800mm, M0921 结构完成面尺寸为 900mm×2190mm (含 90mm 建筑与结构间高差)。			
请相关单位予以确认。			
施工单位章:	(签约无效)	项目经理:	日期: 2023 年 5 月 2 日
监理单位意见:			
同意, 请设计单位确认。			
监理单位章:		监理工程师:	日期: 2023 年 5 月 2 日
设计单位意见:			
图中所有的洞口尺寸为结构尺寸, 尺寸是以结构线标高为基准的, 图中所有的门洞高是不含 90mm 的高差。			
设计单位章:		项目负责人:	日期: 年 月 日
建设单位意见:			
同意			
建设单位章:		项目负责人:	日期: 2023 年 5 月 10 日

备注: 本联系单一式六份, 由各单位签字盖章确认后, 建设单位、施工单位各留存两份, 设计单位、监理单位各留存一份。